



ГРАФИК № 2
ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020 гг.
по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" на территории Костромской области

NN пп	Наименование потребителя	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Западный регион

1	ООО "СКАЙ"	ПС 220 кВ Мотордеталь 10-67, 10-101	1,061									
2	ООО КНОЗ "Золотые традиции"	ПС 220 кВ Мотордеталь 10-69, 10-58	0,277									
3	ЗАО "Межрегион Торг Инвест"	ПС 220 кВ Мотордеталь 10-13, 10-88	1,647									
4	ЗАО "ПКФ Юпитер"	ПС 220 кВ Мотордеталь 10-66	0,248									
5	ОАО "Цвет"	ПС 220 кВ Кострома-2 603, 635	0,467									
6	ООО "ДСК Кострома"	ПС 220 кВ Кострома-2 618, 646	0,211									
7	ООО «Промэнерго сети»	ПС 220 кВ Кострома-2 631, 673, 605, 644	0,900									
8	ООО "Стромнефтемаши"	ПС 110 кВ Кострома-1 605, 609, 610 ПС 110 кВ Строммашина 623, 624, 6103, 638, 641, 642, 645, 683, 684	0,156									

NN п/п	Наименование потребителя	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ОАО "Костромской силикатный завод" (ООО "Стройлогистика")	ПС 110 кВ Кострома-1 612 ПС 110 кВ Строммашина 686, 6100	0,322									
10	ООО "Первая стороительная компания" (Завод Рабочий металлист)	ПС 110 кВ Кострома-1 602, 603, 608 ПС 110 кВ Строммашина 625, 626, 640, 687, 688	0,886									
11	ЗАО "Электромеханический завод "Пегас"	ПС 110 кВ Кострома-2 665 ТЭЦ-2 2АР-яч.8	1,641									
12	ООО "ВолгаСтрап"	ПС 220 кВ Кострома-2 609, 632	1,482									
13	НАО "СВЕЗДА Кострома". Площадка №1 (ул.Комсомольская. 2)	РП - 17 605, 616, 625	4,082									
14	НПП "НМЗ" АО "НПО "БАЗАЛЪТ"	ПС 110 кВ Нерехта-1 661,668, 670, 671	1,397									
15	ООО "БКПМ-Актив"	ТЭЦ-1 ПС-1 пл.1, пл.2; ПС-3 пл.1, пл.2	1,941									
16	ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" Костромское подразделение	ПС 110 кВ Центральная 10-17, 10-18	0,455									
17	НАО "СВЕЗДА Кострома". Площадка №2 (ул.П.Цербины.25)	ТЭЦ-2 1АР-яч.13, 2АР-яч.13	2,861									
18	ООО Торговый дом Костромской Текстиль"	ТЭЦ-1 ПС-6 пл.1, пл.2	0,187									
19	ООО "Завод кровельных материалов"	РП-22 (г.Кострома) яч.2, яч. 27	0,040									
20	ООО "Форум"	ПС 110 кВ Северная 613, 630	0,077									
21	Смешанная (АО Красная маевка)	ПС 110 кВ Северная 605, 624	0,130									

NN пп	Наименование потребителя	Наименование подстанции	Очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ОАО "Газпромтрубинвест"	ПС 110 кВ КИД 10-03, 10-04, 10-08, 10-15, 10-16		2,049								
		ИТОГО по Западному региону:	13,380	9,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:	13,380	22,517	22,517	22,517	22,517	22,517	22,517	22,517	22,517	22,517

Центральный регион

23	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Галич (т)	ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.	4,243	7,057							
24	Буйский район	ПС 110 кВ Западная	10-06, 10-21		1,790							
25	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Буй (т)	ф1-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ; ф6-27,5 кВ; ф7-27,5 кВ; ф8-27,5 кВ.		4,533	8,467						
26	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Антропово(т)	ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.			4,913	8,287					
27	г. Буй, Буйский район, ЗАО "Экохиммаш"	ПС 110 кВ Буй (т) ЗРУ-10 кВ ПС Буй (р) (ввод 1,2 10 кВ)				4,054						
		ИТОГО по Центральному:	0,000	4,243	13,380	13,380	12,341	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:	0,000	4,243	17,623	31,003	43,344	43,344	43,344	43,344	43,344	43,344

NN пп	Наименование потребителя	Наименование подстанции	Очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Восточный регион												
28	ООО "Мантуровский сыродельный комбинат"	ПС 220 кВ Мантурово Сыр. к-т №2, Сыр. к-т №3					0,140					
29	НАО "СВЕЗА Мантурово"	ПС 220 кВ Мантурово ВЛ-35 Фанком-1, Фанком-2					0,899	2,048				
30	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Нея ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.						7,546				
31	ОАО РЖД	ПС 220 кВ Мантурово ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.						3,786	6,001			
32	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ ПромУзел 610, 614, 630 ПС 110 кВ Кроностар 1,107, 1,108, 1,109, 1,110, 1,111, 1,112, 1,114							7,379	13,380	4,825	
33	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Шарья (т) ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.									8,555	3,080
34	ОАО РЖД	ПС 110 кВ Поназырево (т) ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.										8,950
35	Шарынский район	ПС 110 кВ Шарья (т) ф. 6 - 6										0,900
36	ООО "Лесопромышленный комплекс" (Шарья)	ПС 110 кВ Шарья (р) 619 ПС 110 кВ ПромУзел 604										0,450
		ИТОГО по Восточному региону:	0,000	0,000	0,000	0,000	1,039	13,380	13,380	13,380	13,380	13,380
		С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:	0,000	0,000	0,000	0,000	1,039	14,419	27,799	41,179	54,559	67,939


NN пп	Наименование потребителя	Наименование подстанции	Очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ИТОГО по Графику №2

	ИТОГО по очередям:	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38
	С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:	13,380	26,760	40,140	53,520	66,900	80,280	93,660	107,040	120,420	133,800	133,800
	Потребляемая мощность, МВт											669
	% ограничений											20,0%

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-31,2°С)

И.о. первого заместителя директора - главного инженера
 филиала ПАО "МРСК Центра"- "Костромаэнерго"

 А.А. Чутков
 "14" 08 2019 г.